

Vodovodní a kanalizační přípojky

Co je vodovodní a kanalizační přípojka?

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení z vodovodního řadu s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Vlastníkem přípojky může být také osoba, která na své náklady přípojku zřídila.

Informace o vodovodních a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny zejména v § 3, zákona č. 274/2001 Sb., a dále v Technických standardech provozovatel. Soubor technických normativů, označených jako Technické standardy je technickým podkladem pro projektování a výstavbu vodohospodářských zařízení a přípojek.

Rady k výstavbě:

Kdy je společnost VSČT. Vaším partnerem pro zřízení přípojky?

1. Je-li vodovodní řad či kanalizační stoka, na kterou má být přípojka připojena, provozována společností VSČT
2. Bude-li vodovodní řad či kanalizační stoka, na kterou má být přípojka připojena, provozována společností VSČT

Jaké služby v rámci vybudování přípojky Vám společnost VSČT nabízí?

Společnost VSČT nabízí na základě požadavku zákazníka konzultační služby pro přípravu a zajištění stavby. V rámci montáže potrubí realizujeme odbočení s uzávěrem u vodovodní přípojky a u kanalizační přípojky provedeme zaústění do veřejné kanalizace. Další služby mohou být poskytnuty po dohodě s naším odborným pracovníkem.

Co k tomu potřebujete:

Splněné podmínky § 160 odstavec 2 stavebního zákona, projektovou dokumentaci přípojky a platný písemný souhlas - stanovisko k projektové dokumentaci přípojky. Projektová dokumentace v souladu s Technickými standardy společnosti VSČT pro stavbu vodovodní/kanalizační přípojky, musí obsahovat:

1. situaci vodovodní a kanalizační přípojky,
2. schéma přípojky včetně technického popisu a detailu napojení na vodovodní řad/kanalizační stoku (viz vzor v Technických standardech),
3. půdorysný výkres vodoměrné šachty nebo podlaží, ve kterém je umístěna vodoměrná sestava,
4. půdorys ležaté kanalizace objektu včetně zakreslení zpětných klapek, čistících šachet, čistících tvarovek a ostatních objektů na vnitřní kanalizaci (odlučovače, lapače tuku apod.),
5. situaci ostatních sítí, které se vyskytují v zájmovém území stavby přípojky.

Realizace stavby přípojky

Pokud již máte splněny podmínky dle § 160 odstavce 2 stavebního zákona, projektovou dokumentaci přípojky a platný písemný souhlas, zajistí na základě objednávky společnost VSČT odbočení z řadu a součinnost při stavbě přípojky. Realizovaná přípojka bude připravena k užívání.